

ज्ञापांक : १०

संसंतक ३४२।

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक : २१/०३/२१।

सेवा मे,

प्रधानाध्यापक महोदय,
टाटा डी०ए०वी० स्कूल, जमाडोभा
घनबाद, झारखण्ड।

विषय :- स्थल निरीक्षण के संबंध में।

महाशय,

यह सूचित किया जाता है कि प्रस्तवित स्थल का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया है कि प्रस्तवित स्थल टाटा डी०ए०वी० स्कूल, जमाडोभा, घनबाद, झारखण्ड जो कि जी+2 बिल्डिंग है जिसमें गाड़ियों को पहुँचने के लिए पर्याप्त चौड़ाई है तथा इस स्थल पर अग्निशमक यंत्र सही रूप से लगाया गया है तथा प्रत्येक यंत्र सुचारू रूप से कार्यरत है तथा इस विद्यालय के सही रूप से लगाया गया है तथा प्रत्येक यंत्र सुचारू रूप से कार्यरत है तथा इस विद्यालय के लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लैब, साईन्स लैब इत्यादि हर जगह का अग्निशमक यंत्र सही पाया गया है। इस विद्यालय से :-

1. विद्यालय से तलाब क दूरी 1.5 किमी० है।
2. विद्यालय के परिसार में वाटर पम्प की व्यवस्था है।
3. इसके ऊपर से कोई बिजली तार नहीं पार किया है।
4. फायर इंजिनों को आने-जाने का सुगम रास्ता है।
5. इस विद्यालय के आस पास कोई कारखाना, गोदाम इत्यादि नहीं है।
6. निरीक्षण के बाद या पाया गया है कि अग्निशमक के नियमानुसार सभी चीज सही पाया गया तथा इस N.O.C (No Objection Certificate) की वैधता दिनांक २१/०३/२१ तक है।



Principal
TATA DAV SCHOOL JAMADOBHA
A unit of DAV College Trust & Management Society
P.O. Jamadoba, Dhanbad-828112

21/03/21